浴室暖房乾燥機（24時間換気機能付き）の評価は、以下のいずれか1つを用います。
尚、2.3.を選択した場合は、自己適合宣言書の添付が必要となります。
1. 仕様一覧表の記載に基づき「径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用する」を選択
2. 効率一覧表(標準圧力損失時)に記載の比消費電力を入力
3. 効率一覧表(詳細設計時)に記載の比消費電力を入力

2025年4月

1．省エネルギー対策の有無および種類において「採用した省エネルギー手法を選択する」を選択する場合

東邦ガス型番	商品名	モーター種類（DCモーターまたは、ACモーター）	接続ダクト径	性能確認区分	認証マーク
HBD-3309ACSKJ2MS	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3309ACSKJ3MS	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3313KCSK-J	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3313KCSK-J2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3313KCSK-J3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3313KCSK-JMP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3313KCSKJ2MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3313KCSKJ3MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3313KCSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3315LCSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3318KCSK-J	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3318KCSKJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3318KCSKJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3318KCSK-JMP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3318KCSKJ2MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3318KCSKJ3MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3318KCSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3318LCSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3322KCSK-J	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3322KCSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3322KCSKJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3322KCSKJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3322KCSK-JMP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3322KCSKJ2MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3322KCSKJ3MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3322LCSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3324KCSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3324KCSKJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3324KCSKJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3324KCSK-JMP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3324KCSKJ2MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3324KCSKJ3MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-3324LCSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4109ACSK-JMS	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4109ACSKJ2MS	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4109ACSKJ3MS	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4116ACSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4116ACSKJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4116ACSKJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4116ACSK-JMP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4116ACSKJ2MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4116ACSKJ3MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4121ACSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4121ACSKJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4121ACSKJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4121ACSK-JMP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4121ACSKJ2MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4121ACSKJ3MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4122ACSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4122ACSKJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4122ACSKJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4122ACSK-JMP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4122ACSKJ2MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4122ACSKJ3MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4124ACSK-JP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4124ACSKJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4124ACSKJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4124ACSK-JMP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4124ACSKJ2MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-4124ACSKJ3MP	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-5404KCSK-SJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-5404KCSK-SJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-5420KCSKSJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-5420KCSKSJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-5423KCSKSJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-5423KCSKSJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-5424KCSKSJ2P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
HBD-5424KCSKSJ3P	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-3314KCSK-J	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-3314KCSK-J2	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-3314KCSK-J3	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-3322KCSK-J	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-3322KCSK-J2	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-3322KCSK-J3	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-4116ACSK-J2	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-4116ACSK-J3	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-4116ACSKJ3M	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-4121ACSK-J2	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-4121ACSK-J3	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-4121ACSKJ3M	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-4124ACSK-JV	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-4124ACSKJ2V	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
FBD-4124ACSKJ3V	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
BBD-3309ACSKJ2M	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
BBD-3309ACSKJ3M	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
BBD-3309ACSK-JM	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
BBD-3309KCSK-J3	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
BBD-3311ACSK-J2	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
BBD-3311ACSKJ2M	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
BBD-3311ACSK-J3	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
BBD-3311ACSKJ3M	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
BBD-4109ACSKJ3M	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
BBD-4111ACSKJ3M	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—

＜参考＞
エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）入力方法

①換気設備の方式
⇒【選択】ダクト式第二種換気設備、またはダクト式第三種換気設備

②比消費電力の入力
⇒【選択】入力しない（省エネルギー手法を採用する）

省エネルギー手法
⇒【選択】径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用する

③換気回数
⇒【選択】0．5回／h
※現場設計・設定にあわせて選択下さい。

【入力画面の例】

2. 省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合（標準的な圧力損失時の比消費電力）
（付表 THGY0004-20241021）

東邦ガス型番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	標準圧損時の消費電力（W）	標準圧損時の比消費電力（W/（m3/h））	性能確認区分	認証マーク
HBD-4116ACSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	0.09		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	4.4	0.07		
			70m3/h	4.9	0.07		
			80m3/h	5.9	0.07		
HBD-4116ACSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.1	0.08		
			50m3/h	3.5	0.07		
			60m3/h	3.9	0.07		
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	7.0	0.07		
HBD-4116ACSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.1	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.0	0.06		
			100m3/h	6.7	0.07		
			120m3/h	9.1	0.08		
			145m3/h	13.9	0.10		
			160m3/h	18.6	0.12		
HBD-4116ACSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	0.09		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	4.3	0.07		
			70m3/h	4.9	0.07		
			80m3/h	5.8	0.07		
HBD-4116ACSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.2	0.08		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	3.9	0.07		
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	7.3	0.07		
HBD-4116ACSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.9	0.06		
			100m3/h	6.6	0.07		
			120m3/h	9.2	0.08		
			145m3/h	13.9	0.10		
			160m3/h	18.5	0.12		
HBD-4121ACSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	0.09		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	4.4	0.08		
			70m3/h	4.9	0.07		
			80m3/h	5.9	0.08		
HBD-4121ACSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.1	0.08		
			50m3/h	3.5	0.07		
			60m3/h	3.9	0.07		
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	7.0	0.07		
HBD-4121ACSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.1	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.0	0.07		
			100m3/h	6.7	0.07		
			120m3/h	9.1	0.08		
			145m3/h	13.9	0.10		
			160m3/h	18.6	0.12		
HBD-4121ACSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	0.09		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	4.3	0.08		
			70m3/h	4.9	0.07		
			80m3/h	5.8	0.08		
HBD-4121ACSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.2	0.08		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	3.9	0.07		
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	7.3	0.08		
HBD-4121ACSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.9	0.07		
			100m3/h	6.6	0.07		
			120m3/h	9.2	0.08		
			145m3/h	13.9	0.10		
			160m3/h	18.5	0.12		
HBD-4122ACSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	0.09		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	4.3	0.08		
			70m3/h	4.9	0.07		
			80m3/h	5.8	0.08		
HBD-4122ACSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.2	0.08		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	3.9	0.07		
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	7.3	0.08		
HBD-4122ACSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.9	0.07		
			100m3/h	6.6	0.07		
			120m3/h	9.2	0.08		
			145m3/h	13.9	0.10		
			160m3/h	18.5	0.12		
HBD-4122ACSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	0.09		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	4.4	0.08		
			70m3/h	4.9	0.07		
			80m3/h	5.9	0.08		
HBD-4122ACSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.1	0.08		
			50m3/h	3.5	0.07		
			60m3/h	3.9	0.07		
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	7.0	0.07		
HBD-4122ACSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.1	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.0	0.07		
			100m3/h	6.7	0.07		
			120m3/h	9.1	0.08		
			145m3/h	13.9	0.10		
			160m3/h	18.6	0.12		
HBD-4124ACSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	0.09		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	4.3	0.08		
			70m3/h	4.9	0.07		
			80m3/h	5.8	0.08		
HBD-4124ACSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.2	0.08		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	3.9	0.07		
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	7.3	0.08		
HBD-4124ACSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.9	0.07		
			100m3/h	6.6	0.07		
			120m3/h	9.2	0.08		
			145m3/h	13.9	0.10		
			160m3/h	18.5	0.12		
HBD-4124ACSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	0.09		
			50m3/h	3.9	0.08		
			60m3/h	4.4	0.08		
			70m3/h	4.9	0.07		
			80m3/h	5.9	0.08		

東邦ガス型番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	標準圧損時の消費電力（W）	標準圧損時の比消費電力（W/（m3/h））	性能確認区分	認証マーク
HBD-4124ACSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	B-2	自己適合 宣言書
			40m3/h	3.1	0.08		
			50m3/h	3.5	0.07		
			60m3/h	3.9	0.07		
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	7.0	0.07		
HBD-4124ACSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.1	0.07	B-2	自己適合 宣言書
			80m3/h	5.0	0.07		
			100m3/h	6.7	0.07		
			120m3/h	9.1	0.08		
			145m3/h	13.9	0.10		
			160m3/h	18.6	0.12		
HBD-3313KCSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.5	0.12	B-2	自己適合 宣言書
			40 m3/h	3.9	0.10		
			50 m3/h	4.2	0.08		
			60 m3/h	4.8	0.08		
			70 m3/h	5.4	0.08		
			80 m3/h	6.5	0.08		
HBD-3313KCSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.1	0.10	B-2	自己適合 宣言書
			40m3/h	3.5	0.09		
			50m3/h	3.8	0.08		
			60m3/h	4.2	0.07		
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	7.3	0.07		
HBD-3313KCSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.0	0.07	B-2	自己適合 宣言書
			80m3/h	5.2	0.07		
			100m3/h	7.7	0.08		
			120m3/h	9.9	0.08		
			145m3/h	14.1	0.10		
			160m3/h	18.7	0.12		
HBD-3313KCSK-J HBD-3315LCSK-JP HBD-3313KCSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.2	0.11	B-2	自己適合 宣言書
			40 m3/h	3.7	0.09		
			50 m3/h	4.1	0.08		
			60 m3/h	4.9	0.08		
			70 m3/h	5.2	0.07		
			80 m3/h	6.1	0.08		
HBD-3313KCSK-J2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	B-2	自己適合 宣言書
			40m3/h	3.3	0.08		
			50m3/h	3.6	0.07		
			60m3/h	4.1	0.07		
			80m3/h	5.3	0.07		
			100m3/h	7.2	0.07		
HBD-3313KCSK-J3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.2	0.07	B-2	自己適合 宣言書
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	7.6	0.08		
			120m3/h	9.8	0.08		
			145m3/h	14.4	0.10		
			160m3/h	18.9	0.12		
HBD-5404KCSK-SJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.4	0.09	B-2	自己適合 宣言書
			70m3/h	5.8	0.08		
			80m3/h	6.3	0.08		
			90m3/h	7.2	0.08		
			100m3/h	8.4	0.08		
			110m3/h	9.2	0.08		
			120m3/h	11.0	0.09		
			130m3/h	12.5	0.10		
			140m3/h	13.5	0.10		
			150m3/h	16.4	0.11		
			160m3/h	17.8	0.11		
			170m3/h	21.5	0.13		
			180m3/h	23.0	0.13		
HBD-5404KCSK-SJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80m3/h	6.5	0.08	B-2	自己適合 宣言書
			90m3/h	7.5	0.08		
			100m3/h	8.8	0.09		
			110m3/h	9.5	0.09		
			120m3/h	11.7	0.10		
			130m3/h	13.5	0.10		
			140m3/h	14.8	0.11		
			150m3/h	16.5	0.11		
			160m3/h	21.3	0.13		
			170m3/h	23.6	0.14		
			180m3/h	25.3	0.14		
			190m3/h	26.7	0.14		
			200m3/h	28.4	0.14		
HBD-5420KCSKSJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.4	0.09	B-2	自己適合 宣言書
			70m3/h	5.8	0.08		
			80m3/h	6.3	0.08		
			90m3/h	7.2	0.08		
			100m3/h	8.4	0.08		
			110m3/h	9.2	0.08		
			120m3/h	11.0	0.09		
			130m3/h	12.5	0.10		
			140m3/h	13.5	0.10		
			150m3/h	16.4	0.11		
			160m3/h	17.8	0.11		
			170m3/h	21.5	0.13		
			180m3/h	23.0	0.13		
HBD-5420KCSKSJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80m3/h	6.5	0.08	B-2	自己適合 宣言書
			90m3/h	7.5	0.08		
			100m3/h	8.8	0.09		
			110m3/h	9.5	0.09		
			120m3/h	11.7	0.10		
			130m3/h	13.5	0.10		
			140m3/h	14.8	0.11		
			150m3/h	16.5	0.11		
			160m3/h	21.3	0.13		
			170m3/h	23.6	0.14		
			180m3/h	25.3	0.14		
			190m3/h	26.7	0.14		
			200m3/h	28.4	0.14		
HBD-5423KCSKSJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.4	0.12	B-2	自己適合 宣言書
			40m3/h	3.9	0.10		
			50m3/h	4.3	0.09		
			60m3/h	4.7	0.08		
			80m3/h	6.7	0.09		
			100m3/h	9.9	0.10		
HBD-5423KCSKSJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.7	0.08	B-2	自己適合 宣言書
			80m3/h	6.2	0.08		
			100m3/h	8.4	0.09		
			120m3/h	11.8	0.10		
			145m3/h	17.7	0.13		
			160m3/h	22.9	0.15		
HBD-5424KCSKSJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.4	0.12	B-2	自己適合 宣言書
			40m3/h	3.9	0.10		
			50m3/h	4.3	0.09		
			60m3/h	4.7	0.08		
			80m3/h	6.7	0.09		
			100m3/h	9.9	0.10		
HBD-5424KCSKSJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.7	0.08	B-2	自己適合 宣言書
			80m3/h	6.2	0.08		
			100m3/h	8.4	0.09		
			120m3/h	11.8	0.10		
			145m3/h	17.7	0.13		
			160m3/h	22.9	0.15		
HBD-4109ACSK-JMS	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	40m3/h	5.8	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			50m3/h	6.0	0.12		
			60m3/h	6.1	0.10		
			70m3/h	6.2	0.09		
			80m3/h	6.6	0.08		

東邦ガス型番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	標準圧損時の消費電力（W）	標準圧損時の比消費電力（W/（m3/h））	性能確認区分	認証マーク
HBD-4109ACSKJ3MS HBD-3309ACSKJ3MS	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	6.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	6.9	0.09		
			90m3/h	7.7	0.09		
			100m3/h	8.5	0.09		
			110m3/h	9.3	0.08		
			120m3/h	11.7	0.10		
			130m3/h	13.2	0.10		
			145m3/h	15.4	0.11		
			160m3/h	19.9	0.12		
HBD-4109ACSKJ2MS HBD-3309ACSKJ2MS	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	50m3/h	6.1	0.12	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	6.2	0.10		
			70m3/h	6.5	0.09		
			80m3/h	7.0	0.09		
			90m3/h	7.8	0.09		
			100m3/h	9.0	0.09		
			110m3/h	10.0	0.09		
			130m3/h	14.0	0.11		
			150m3/h	18.2	0.12		
HBD-3318KCSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.8	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40 m3/h	4.4	0.11		
			50 m3/h	4.7	0.10		
			60 m3/h	5.5	0.10		
			70 m3/h	6.3	0.09		
			80 m3/h	7.2	0.09		
HBD-3318KCSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.7	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.3	0.11		
			50m3/h	4.6	0.10		
			60m3/h	5.0	0.09		
			80m3/h	6.9	0.09		
			100m3/h	10.5	0.11		
HBD-3318KCSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.0	0.09	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	6.8	0.09		
			100m3/h	10.2	0.11		
			120m3/h	16.1	0.14		
			145m3/h	20.5	0.15		
			160m3/h	27.2	0.17		
HBD-3318KCSK-J HBD-3318LCSK-JP HBD-3318KCSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.7	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40 m3/h	4.1	0.11		
			50 m3/h	4.5	0.09		
			60 m3/h	5.2	0.09		
			70 m3/h	6.0	0.09		
			80 m3/h	7.3	0.10		
HBD-3318KCSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.2	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.6	0.09		
			50m3/h	4.2	0.09		
			60m3/h	4.8	0.08		
			80m3/h	6.6	0.09		
			100m3/h	10.9	0.11		
HBD-3318KCSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.9	0.09	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.2	0.07		
			100m3/h	11.0	0.11		
			120m3/h	16.2	0.14		
			145m3/h	23.4	0.17		
			160m3/h	27.0	0.17		
HBD-3322KCSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.8	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40 m3/h	4.2	0.11		
			50 m3/h	4.7	0.10		
			60 m3/h	5.3	0.09		
			70 m3/h	6.1	0.09		
			80 m3/h	7.2	0.09		
HBD-3322KCSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.5	0.12	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.1	0.11		
			50m3/h	4.2	0.09		
			60m3/h	4.5	0.08		
			80m3/h	5.9	0.08		
			100m3/h	8.1	0.09		
HBD-3322KCSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.4	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.8	0.08		
			100m3/h	7.5	0.08		
			120m3/h	11.3	0.10		
			145m3/h	16.8	0.12		
			160m3/h	22.3	0.14		
HBD-3322KCSK-J HBD-3322LCSK-JP HBD-3322KCSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.7	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40 m3/h	3.9	0.10		
			50 m3/h	4.6	0.10		
			60 m3/h	5.2	0.09		
			70 m3/h	6.1	0.09		
			80 m3/h	7.3	0.10		
HBD-3322KCSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.3	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.4	0.09		
			50m3/h	3.8	0.08		
			60m3/h	4.2	0.07		
			80m3/h	5.8	0.08		
			100m3/h	8.1	0.09		
HBD-3322KCSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.3	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	8.0	0.08		
			120m3/h	11.3	0.10		
			145m3/h	16.9	0.12		
			160m3/h	22.5	0.15		
HBD-3324KCSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.8	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40 m3/h	4.2	0.11		
			50 m3/h	4.7	0.10		
			60 m3/h	5.3	0.09		
			70 m3/h	6.1	0.09		
			80 m3/h	7.2	0.09		
HBD-3324KCSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.5	0.12	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.1	0.11		
			50m3/h	4.2	0.09		
			60m3/h	4.5	0.08		
			80m3/h	5.9	0.08		
			100m3/h	8.1	0.09		
HBD-3324KCSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.4	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.8	0.08		
			100m3/h	7.5	0.08		
			120m3/h	11.3	0.10		
			145m3/h	16.8	0.12		
			160m3/h	22.3	0.14		
HBD-3324LCSK-JP HBD-3324KCSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.7	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40 m3/h	3.9	0.10		
			50 m3/h	4.6	0.10		
			60 m3/h	5.2	0.09		
			70 m3/h	6.1	0.09		
			80 m3/h	7.3	0.10		
HBD-3324KCSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.3	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.4	0.09		
			50m3/h	3.8	0.08		
			60m3/h	4.2	0.07		
			80m3/h	5.8	0.08		
			100m3/h	8.1	0.09		
HBD-3324KCSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.3	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.4	0.07		
			100m3/h	8.0	0.08		
			120m3/h	11.3	0.10		
			145m3/h	16.9	0.12		
			160m3/h	22.5	0.15		
FBD-3314KCSK-J	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	5.2	0.18	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	5.8	0.15		
			50m3/h	6.3	0.13		
			60m3/h	7.1	0.12		
			70m3/h	8.1	0.12		
			80m3/h	9.7	0.13		

東邦ガス型番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	標準圧損時の消費電力（W）	標準圧損時の比消費電力（W/（m3/h））	性能確認区分	認証マーク
FBD-3314KCSK-J2	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.8	0.12		
			50m3/h	5.2	0.11		
			60m3/h	5.7	0.10		
			80m3/h	8.6	0.11		
			100m3/h	10.6	0.11		
BBD-3309ACSK-JM	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	5.7	0.19	B-2	自己適合宣言書
			40 m3/h	6.9	0.18		
			50 m3/h	8.0	0.16		
			60 m3/h	9.5	0.16		
			70 m3/h	11.2	0.16		
			80 m3/h	12.8	0.16		
BBD-3311ACSK-J2	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	4.0	0.14	B-2	自己適合宣言書
			40 m3/h	5.0	0.13		
			50 m3/h	6.4	0.13		
			60 m3/h	7.6	0.13		
			80 m3/h	10.1	0.13		
			100 m3/h	12.8	0.13		
BBD-3311ACSKJ2M	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.0	0.14	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	5.0	0.13		
			50m3/h	6.4	0.13		
			60m3/h	7.6	0.13		
			80m3/h	10.1	0.13		
			100m3/h	12.8	0.13		
BBD-3309ACSKJ2M	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	50m3/h	6.4	0.13	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	7.6	0.13		
			80m3/h	10.1	0.13		
			100m3/h	12.8	0.13		
BBD-3311ACSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.6	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.7	0.10		
			80m3/h	7.8	0.10		
			100m3/h	10.4	0.11		
			120m3/h	13.0	0.11		
			145m3/h	17.7	0.13		
FBD-3314KCSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	5.5	0.11	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	6.1	0.11		
			80m3/h	7.6	0.10		
			100m3/h	10.1	0.11		
			120m3/h	12.9	0.11		
			145m3/h	16.9	0.12		
FBD-3322KCSK-J	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.8	0.16	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	5.3	0.14		
			50m3/h	6.0	0.12		
			60m3/h	6.7	0.12		
			70m3/h	7.6	0.11		
			80m3/h	9.0	0.12		
FBD-3322KCSK-J2	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.5	0.12		
			50m3/h	5.1	0.11		
			60m3/h	5.7	0.10		
			80m3/h	7.6	0.10		
			100m3/h	10.7	0.11		
FBD-3322KCSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.9	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.4	0.09		
			80m3/h	6.9	0.09		
			100m3/h	7.9	0.08		
			120m3/h	12.2	0.11		
			145m3/h	17.2	0.12		
BBD-3309KCSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50 m3/h	7.8	0.16	B-2	自己適合宣言書
			60 m3/h	10.4	0.18		
			80 m3/h	13.0	0.17		
			100 m3/h	17.7	0.18		
BBD-3311ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50 m3/h	4.6	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60 m3/h	5.7	0.10		
			80 m3/h	7.8	0.10		
			100 m3/h	10.4	0.11		
			120 m3/h	13.0	0.11		
			145 m3/h	17.7	0.13		
BBD-3309ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80 m3/h	7.8	0.10	B-2	自己適合宣言書
			100 m3/h	10.4	0.11		
			120 m3/h	13.0	0.11		
			145 m3/h	17.7	0.13		
BBD-4111ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50 m3/h	4.6	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60 m3/h	5.7	0.10		
			80 m3/h	7.8	0.10		
			100 m3/h	10.4	0.11		
			120 m3/h	13.0	0.11		
			145 m3/h	17.7	0.13		
BBD-4109ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80 m3/h	7.8	0.10	B-2	自己適合宣言書
			100 m3/h	10.4	0.11		
			120 m3/h	13.0	0.11		
			145 m3/h	17.7	0.13		
FBD-4116ACSK-J2	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.4	0.15	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.7	0.12		
			50m3/h	5.3	0.11		
			60m3/h	5.7	0.10		
			80m3/h	7.7	0.10		
			100m3/h	10.3	0.11		
FBD-4116ACSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	5.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.7	0.10		
			80m3/h	7.0	0.09		
			100m3/h	9.7	0.10		
			120m3/h	13.0	0.11		
			145m3/h	17.8	0.13		
FBD-4116ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	5.0	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.7	0.10		
			80m3/h	7.0	0.09		
			100m3/h	9.7	0.10		
			120m3/h	13.0	0.11		
			145m3/h	17.8	0.13		
FBD-4121ACSK-J2	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.5	0.12		
			50m3/h	5.1	0.11		
			60m3/h	5.6	0.10		
			80m3/h	7.5	0.10		
			100m3/h	10.7	0.11		
FBD-4121ACSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.9	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.3	0.09		
			80m3/h	6.9	0.09		
			100m3/h	7.7	0.08		
			120m3/h	12.2	0.11		
			145m3/h	17.1	0.12		
FBD-4121ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.9	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.3	0.09		
			80m3/h	6.9	0.09		
			100m3/h	7.7	0.08		
			120m3/h	12.2	0.11		
			145m3/h	17.1	0.12		

東邦ガス型番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	標準圧損時の消費電力（W）	標準圧損時の比消費電力（W/（m3/h））	性能確認区分	認証マーク
FBD-4124ACSK-JV	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.7	0.16	B-2	自己適合 宣言書
			40m3/h	5.3	0.14		
			50m3/h	6	0.12		
			60m3/h	6.6	0.11		
			70m3/h	7.4	0.11		
			80m3/h	9	0.12		
FBD-4124ACSKJ2V	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m3/h	4.5	0.12		
			50m3/h	5.1	0.11		
			60m3/h	5.6	0.10		
			80m3/h	7.5	0.10		
			100m3/h	10.7	0.11		
FBD-4124ACSKJ3V	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.9	0.10	B-2	自己適合 宣言書
			60m3/h	5.3	0.09		
			80m3/h	6.9	0.09		
			100m3/h	7.7	0.08		
			120m3/h	12.2	0.11		
			145m3/h	17.1	0.12		

※ DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
標準的な圧力損失時の比消費電力を用いる場合は、標準圧損時の値を選択する。
※ 標準的な圧力損失は、1室換気タイプの場合はダクト相当長10m、2室換気タイプおよび3室換気タイプの場合はダクト相当長20mの値を示す。

3．省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合（設計風量時の比消費電力）

（付表 THGY0004-20241021）

東邦ガス型番	モーター種類（DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ（制御方式）	換気風量	消費電力(W)			比消費電力(W/(m3/h))			性能確認区分	認証マーク
				10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
HBD-4116ACSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気（定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	3.8	4.0	0.09	0.10	0.10		
			50m3/h	3.9	4.2	4.5	0.08	0.08	0.09		
			60m3/h	4.4	4.9	5.4	0.07	0.08	0.09		
			70m3/h	4.9	5.9	6.9	0.07	0.08	0.10		
			80m3/h	5.9	6.9	8.0	0.07	0.09	0.10		
HBD-4116ACSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気（定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.09	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.0	3.1	3.2	0.08	0.08	0.08		
			50m3/h	3.2	3.5	3.8	0.06	0.07	0.08		
			60m3/h	3.5	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
			80m3/h	4.8	5.4	6.0	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	5.8	7.0	8.2	0.06	0.07	0.08		
HBD-4116ACSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気（定風量制御式）	60m3/h	3.7	4.1	4.5	0.06	0.07	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.5	5.0	5.6	0.06	0.06	0.07		
			100m3/h	5.6	6.7	7.9	0.06	0.07	0.08		
			120m3/h	7.3	9.1	11.4	0.06	0.08	0.10		
			145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.07	0.10	0.12		
			160m3/h	14.0	18.6	23.3	0.09	0.12	0.15		
HBD-4116ACSK-JP	DCモーター	24時間1室換気（定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	3.7	3.8	0.09	0.09	0.10		
			50m3/h	3.9	4.3	4.6	0.08	0.09	0.09		
			60m3/h	4.3	4.9	5.3	0.07	0.08	0.09		
			70m3/h	4.9	5.8	6.6	0.07	0.08	0.09		
			80m3/h	5.8	6.6	7.7	0.07	0.08	0.10		
HBD-4116ACSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気（定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.09	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.0	3.2	3.3	0.08	0.08	0.08		
			50m3/h	3.5	3.9	4.2	0.07	0.08	0.08		
			60m3/h	3.6	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
			80m3/h	4.7	5.4	6.1	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	6.1	7.3	8.5	0.06	0.07	0.09		
HBD-4116ACSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気（定風量制御式）	60m3/h	3.7	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.4	4.9	5.6	0.06	0.06	0.07		
			100m3/h	5.5	6.6	7.8	0.06	0.07	0.08		
			120m3/h	7.4	9.2	11.3	0.06	0.08	0.09		
			145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.07	0.10	0.12		
			160m3/h	13.7	18.5	23.6	0.09	0.12	0.15		
HBD-4121ACSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気（定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	3.8	4.0	0.09	0.10	0.10		
			50m3/h	3.9	4.2	4.5	0.08	0.09	0.09		
			60m3/h	4.4	4.9	5.4	0.08	0.09	0.09		
			70m3/h	4.9	5.9	6.9	0.07	0.09	0.10		
			80m3/h	5.9	6.9	8.0	0.08	0.09	0.10		
HBD-4121ACSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気（定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.0	3.1	3.2	0.08	0.08	0.08		
			50m3/h	3.2	3.5	3.8	0.07	0.07	0.08		
			60m3/h	3.5	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
			80m3/h	4.8	5.4	6.0	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	5.8	7.0	8.2	0.06	0.07	0.09		
HBD-4121ACSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気（定風量制御式）	60m3/h	3.7	4.1	4.5	0.07	0.07	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.5	5.0	5.6	0.06	0.07	0.07		
			100m3/h	5.6	6.7	7.9	0.06	0.07	0.08		
			120m3/h	7.3	9.1	11.4	0.07	0.08	0.10		
			145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
			160m3/h	14.0	18.6	23.3	0.09	0.12	0.15		
HBD-4121ACSK-JP	DCモーター	24時間1室換気（定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	3.7	3.8	0.09	0.10	0.10		
			50m3/h	3.9	4.3	4.6	0.08	0.09	0.10		
			60m3/h	4.3	4.9	5.3	0.08	0.09	0.09		
			70m3/h	4.9	5.8	6.6	0.07	0.09	0.10		
			80m3/h	5.8	6.6	7.7	0.08	0.09	0.10		
HBD-4121ACSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気（定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.0	3.2	3.3	0.08	0.08	0.09		
			50m3/h	3.5	3.9	4.2	0.07	0.08	0.09		
			60m3/h	3.6	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
			80m3/h	4.7	5.4	6.1	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	6.1	7.3	8.5	0.07	0.08	0.09		
HBD-4121ACSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気（定風量制御式）	60m3/h	3.7	3.9	4.2	0.07	0.07	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.4	4.9	5.6	0.06	0.07	0.07		
			100m3/h	5.5	6.6	7.8	0.06	0.07	0.08		
			120m3/h	7.4	9.2	11.3	0.07	0.08	0.10		
			145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
			160m3/h	13.7	18.5	23.6	0.09	0.12	0.15		
HBD-4122ACSK-JP	DCモーター	24時間1室換気（定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	3.7	3.8	0.09	0.10	0.10		
			50m3/h	3.9	4.3	4.6	0.08	0.09	0.10		
			60m3/h	4.3	4.9	5.3	0.08	0.09	0.09		
			70m3/h	4.9	5.8	6.6	0.07	0.09	0.10		
			80m3/h	5.8	6.6	7.7	0.08	0.09	0.10		
HBD-4122ACSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気（定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.0	3.2	3.3	0.08	0.08	0.09		
			50m3/h	3.5	3.9	4.2	0.07	0.08	0.09		
			60m3/h	3.6	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
			80m3/h	4.7	5.4	6.1	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	6.1	7.3	8.5	0.07	0.08	0.09		
HBD-4122ACSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気（定風量制御式）	60m3/h	3.7	3.9	4.2	0.07	0.07	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.4	4.9	5.6	0.06	0.07	0.07		
			100m3/h	5.5	6.6	7.8	0.06	0.07	0.08		
			120m3/h	7.4	9.2	11.3	0.07	0.08	0.10		
			145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
			160m3/h	13.7	18.5	23.6	0.09	0.12	0.15		
HBD-4122ACSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気（定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	3.8	4.0	0.09	0.10	0.10		
			50m3/h	3.9	4.2	4.5	0.08	0.09	0.09		
			60m3/h	4.4	4.9	5.4	0.08	0.09	0.09		
			70m3/h	4.9	5.9	6.9	0.07	0.09	0.10		
			80m3/h	5.9	6.9	8.0	0.08	0.09	0.10		
HBD-4122ACSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気（定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.0	3.1	3.2	0.08	0.08	0.08		
			50m3/h	3.2	3.5	3.8	0.07	0.07	0.08		
			60m3/h	3.5	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
			80m3/h	4.8	5.4	6.0	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	5.8	7.0	8.2	0.06	0.07	0.09		
HBD-4122ACSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気（定風量制御式）	60m3/h	3.7	4.1	4.5	0.07	0.07	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.5	5.0	5.6	0.06	0.07	0.07		
			100m3/h	5.6	6.7	7.9	0.06	0.07	0.08		
			120m3/h	7.3	9.1	11.4	0.07	0.08	0.10		
			145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
			160m3/h	14.0	18.6	23.3	0.09	0.12	0.15		
HBD-4124ACSK-JP	DCモーター	24時間1室換気（定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	3.7	3.8	0.09	0.10	0.10		
			50m3/h	3.9	4.3	4.6	0.08	0.09	0.10		
			60m3/h	4.3	4.9	5.3	0.08	0.09	0.09		
			70m3/h	4.9	5.8	6.6	0.07	0.09	0.10		
			80m3/h	5.8	6.6	7.7	0.08	0.09	0.10		
HBD-4124ACSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気（定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.0	3.2	3.3	0.08	0.08	0.09		
			50m3/h	3.5	3.9	4.2	0.07	0.08	0.09		
			60m3/h	3.6	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
			80m3/h	4.7	5.4	6.1	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	6.1	7.3	8.5	0.07	0.08	0.09		
HBD-4124ACSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気（定風量制御式）	60m3/h	3.7	3.9	4.2	0.07	0.07	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.4	4.9	5.6	0.06	0.07	0.07		
			100m3/h	5.5	6.6	7.8	0.06	0.07	0.08		
			120m3/h	7.4	9.2	11.3	0.07	0.08	0.10		
			145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
			160m3/h	13.7	18.5	23.6	0.09	0.12	0.15		
HBD-4124ACSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気（定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.5	3.8	4.0	0.09	0.10	0.10		
			50m3/h	3.9	4.2	4.5	0.08	0.09	0.09		
			60m3/h	4.4	4.9	5.4	0.08	0.09	0.09		
			70m3/h	4.9	5.9	6.9	0.07	0.09	0.10		
			80m3/h	5.9	6.9	8.0	0.08	0.09	0.10		

東邦ガス型番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	消費電力(W)			比消費電力(W/(m3/h))			性能確認区分	認証マーク
				10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
HBD-4124ACSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.0	3.1	3.2	0.08	0.08	0.08		
			50m3/h	3.2	3.5	3.8	0.07	0.07	0.08		
			60m3/h	3.5	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
			80m3/h	4.8	5.4	6.0	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	5.8	7.0	8.2	0.06	0.07	0.09		
HBD-4124ACSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.7	4.1	4.5	0.07	0.07	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.5	5.0	5.6	0.06	0.07	0.07		
			100m3/h	5.6	6.7	7.9	0.06	0.07	0.08		
			120m3/h	7.3	9.1	11.4	0.07	0.08	0.10		
			145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
			160m3/h	14.0	18.6	23.3	0.09	0.12	0.15		
HBD-3313KCSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.5	3.6	3.7	0.12	0.12	0.12	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.9	4.0	4.1	0.10	0.10	0.10		
			50m3/h	4.2	4.4	4.6	0.08	0.09	0.09		
			60m3/h	4.8	5.1	5.4	0.08	0.09	0.09		
			70m3/h	5.4	5.8	6.2	0.08	0.08	0.09		
			80m3/h	6.5	7.0	7.5	0.08	0.09	0.09		
HBD-3313KCSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.3	3.5	3.6	0.08	0.90	0.09		
			50m3/h	3.6	3.8	3.9	0.07	0.80	0.08		
			60m3/h	3.9	4.2	4.5	0.07	0.70	0.08		
			80m3/h	5.0	5.4	5.9	0.06	0.70	0.07		
			100m3/h	6.2	7.3	8.6	0.06	0.70	0.09		
HBD-3313KCSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.7	4.0	4.3	0.06	0.07	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.6	5.2	5.9	0.06	0.07	0.07		
			100m3/h	6.8	7.7	8.8	0.07	0.08	0.09		
			120m3/h	8.4	9.9	11.8	0.07	0.08	0.10		
			145m3/h	10.9	14.1	17.8	0.08	0.10	0.12		
			160m3/h	14.3	18.7	24.1	0.09	0.12	0.15		
HBD-3313KCSK-J HBD-3315LCSK-JP HBD-3313KCSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.2	3.3	3.4	0.11	0.11	0.11	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.7	3.9	4.0	0.09	0.10	0.10		
			50m3/h	4.1	4.3	4.5	0.08	0.09	0.09		
			60m3/h	4.9	5.1	5.3	0.08	0.09	0.09		
			70m3/h	5.2	5.7	6.2	0.07	0.08	0.09		
			80m3/h	6.1	6.7	7.3	0.08	0.08	0.09		
HBD-3313KCSK-J2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.7	2.9	2.9	0.09	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.1	3.3	3.3	0.08	0.08	0.08		
			50m3/h	3.4	3.6	3.7	0.07	0.07	0.07		
			60m3/h	3.8	4.1	4.4	0.06	0.07	0.07		
			80m3/h	5.1	5.3	5.9	0.06	0.07	0.07		
			100m3/h	6.1	7.2	8.4	0.06	0.07	0.08		
HBD-3313KCSK-J3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	4.2	4.4	0.07	0.07	0.07	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.8	5.4	6.2	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	6.5	7.6	8.6	0.07	0.08	0.09		
			120m3/h	7.9	9.8	11.9	0.07	0.08	0.10		
			145m3/h	11.2	14.4	18.3	0.08	0.10	0.13		
			160m3/h	14.4	18.9	23.7	0.09	0.12	0.15		
HBD-5404KCSK-SJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.0	5.4	5.8	0.08	0.09	0.10	B-2	自己適合宣言書
			70m3/h	5.5	5.8	6.2	0.08	0.08	0.09		
			80m3/h	6.0	6.3	7.2	0.08	0.08	0.09		
			90m3/h	6.5	7.2	8.4	0.07	0.08	0.09		
			100m3/h	6.8	8.4	9.5	0.07	0.08	0.10		
			110m3/h	8.0	9.2	11.0	0.07	0.08	0.10		
			120m3/h	9.8	11.0	12.2	0.08	0.09	0.10		
			130m3/h	11.1	12.5	14.8	0.09	0.10	0.11		
			140m3/h	12.5	13.5	17.2	0.09	0.10	0.12		
			150m3/h	13.6	16.4	20.5	0.09	0.11	0.14		
			160m3/h	14.5	17.8	21.5	0.09	0.11	0.13		
			170m3/h	17.5	21.5	23.7	0.10	0.13	0.14		
			180m3/h	20.5	23.0	24.9	0.11	0.13	0.14		
HBD-5404KCSK-SJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80m3/h	5.4	6.5	7.4	0.07	0.08	0.09	B-2	自己適合宣言書
			90m3/h	6.8	7.5	8.4	0.08	0.08	0.09		
			100m3/h	7.9	8.8	10.0	0.08	0.09	0.10		
			110m3/h	8.7	9.5	11.2	0.08	0.09	0.10		
			120m3/h	9.7	11.7	13.3	0.08	0.10	0.11		
			130m3/h	11.3	13.5	15.0	0.09	0.10	0.12		
			140m3/h	13.5	14.8	17.2	0.10	0.11	0.12		
			150m3/h	15.2	16.5	22.0	0.10	0.11	0.15		
			160m3/h	16.7	21.3	24.5	0.10	0.13	0.15		
			170m3/h	18.3	23.6	26.4	0.11	0.14	0.16		
			180m3/h	20.3	25.3	27.6	0.11	0.14	0.15		
			190m3/h	23.5	26.7	29.2	0.12	0.14	0.15		
			200m3/h	25.6	28.4	30.5	0.13	0.14	0.15		
HBD-5420KCSKSJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.0	5.4	5.8	0.08	0.09	0.10	B-2	自己適合宣言書
			70m3/h	5.5	5.8	6.2	0.08	0.08	0.09		
			80m3/h	6.0	6.3	7.2	0.08	0.08	0.09		
			90m3/h	6.5	7.2	8.4	0.07	0.08	0.09		
			100m3/h	6.8	8.4	9.5	0.07	0.08	0.10		
			110m3/h	8.0	9.2	11.0	0.07	0.08	0.10		
			120m3/h	9.8	11.0	12.2	0.08	0.09	0.10		
			130m3/h	11.1	12.5	14.8	0.09	0.10	0.11		
			140m3/h	12.5	13.5	17.2	0.09	0.10	0.12		
			150m3/h	13.6	16.4	20.5	0.09	0.11	0.14		
			160m3/h	14.5	17.8	21.5	0.09	0.11	0.13		
			170m3/h	17.5	21.5	23.7	0.10	0.13	0.14		
			180m3/h	20.5	23.0	24.9	0.11	0.13	0.14		
HBD-5420KCSKSJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80m3/h	5.4	6.5	7.4	0.07	0.08	0.09	B-2	自己適合宣言書
			90m3/h	6.8	7.5	8.4	0.08	0.08	0.09		
			100m3/h	7.9	8.8	10.0	0.08	0.09	0.10		
			110m3/h	8.7	9.5	11.2	0.08	0.09	0.10		
			120m3/h	9.7	11.7	13.3	0.08	0.10	0.11		
			130m3/h	11.3	13.5	15.0	0.09	0.10	0.12		
			140m3/h	13.5	14.8	17.2	0.10	0.11	0.12		
			150m3/h	15.2	16.5	22.0	0.10	0.11	0.15		
			160m3/h	16.7	21.3	24.5	0.10	0.13	0.15		
			170m3/h	18.3	23.6	26.4	0.11	0.14	0.16		
			180m3/h	20.3	25.3	27.6	0.11	0.14	0.15		
			190m3/h	23.5	26.7	29.2	0.12	0.14	0.15		
			200m3/h	25.6	28.4	30.5	0.13	0.14	0.15		
HBD-5423KCSKSJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.3	3.4	3.5	0.11	0.12	0.12	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.8	3.9	4.1	0.10	0.10	0.11		
			50m3/h	4.1	4.3	4.6	0.09	0.09	0.10		
			60m3/h	4.4	4.7	5.1	0.08	0.08	0.09		
			80m3/h	5.7	6.7	7.6	0.08	0.09	0.10		
			100m3/h	8.6	9.9	11.7	0.09	0.10	0.12		
HBD-5423KCSKSJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.3	4.7	5.0	0.08	0.08	0.09	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.4	6.2	7.0	0.07	0.08	0.09		
			100m3/h	7.2	8.4	10.0	0.08	0.09	0.10		
			120m3/h	9.6	11.8	14.2	0.08	0.10	0.12		
			145m3/h	13.9	17.7	22.1	0.10	0.13	0.16		
			160m3/h	17.9	22.9	28.3	0.12	0.15	0.18		
HBD-5424KCSKSJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.3	3.4	3.5	0.11	0.12	0.12	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.8	3.9	4.1	0.10	0.10	0.11		
			50m3/h	4.1	4.3	4.6	0.09	0.09	0.10		
			60m3/h	4.4	4.7	5.1	0.08	0.08	0.09		
			80m3/h	5.7	6.7	7.6	0.08	0.09	0.10		
			100m3/h	8.6	9.9	11.7	0.09	0.10	0.12		
HBD-5424KCSKSJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.3	4.7	5.0	0.08	0.08	0.09	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.4	6.2	7.0	0.07	0.08	0.09		
			100m3/h	7.2	8.4	10.0	0.08	0.09	0.10		
			120m3/h	9.6	11.8	14.2	0.08	0.10	0.12		
			145m3/h	13.9	17.7	22.1	0.10	0.13	0.16		
			160m3/h	17.9	22.9	28.3	0.12	0.15	0.18		
HBD-4109ACSK-JMS	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	40m3/h	5.8	5.9	6.0	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合宣言書
			50m3/h	6.0	6.1	6.3	0.12	0.12	0.13		
			60m3/h	6.1	6.2	6.4	0.10	0.10	0.11		
			70m3/h	6.2	6.6	7.0	0.09	0.09	0.10		
			80m3/h	6.6	7.5	8.3	0.08	0.09	0.10		
HBD-4109ACSKJ3MS HBD-3309ACSKJ3MS	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.6	6.0	6.2	0.09	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	6.3	6.9	7.9	0.08	0.09	0.10		
			90m3/h	6.8	7.7	8.9	0.08	0.09	0.10		
			100m3/h	7.6	8.5	10.3	0.08	0.09	0.10		
			110m3/h	8.6	9.3	11.6	0.08	0.08	0.11		
			120m3/h	9.4	11.7	12.6	0.08	0.10	0.11		
			130m3/h	10.3	13.2	15.5	0.08	0.10	0.12		
			145m3/h	12.0	15.4	19.3	0.08	0.11	0.13		
			160m3/h	15.0	19.9	23.1	0.09	0.12	0.14		

東邦ガス型番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	消費電力(W)			比消費電力(W/(m3/h))			性能確認区分	認証マーク
				10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
HBD-4109ACSKJ2MS HBD-3309ACSKJ2MS	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	50m3/h	5.8	6.1	6.2	0.12	0.12	0.12	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.9	6.2	6.3	0.10	0.10	0.11		
			70m3/h	6.0	6.5	7.2	0.09	0.09	0.10		
			80m3/h	6.5	7.0	8.0	0.08	0.09	0.10		
			90m3/h	7.1	7.8	8.9	0.08	0.09	0.10		
			100m3/h	7.8	9.0	10.2	0.08	0.09	0.10		
			110m3/h	8.9	10.0	12.2	0.08	0.09	0.11		
			130m3/h	11.0	14.0	16.2	0.08	0.11	0.12		
			150m3/h	13.7	18.2	21.3	0.09	0.12	0.14		
HBD-3318KCSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.8	4.0	4.3	0.13	0.14	0.15	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.4	4.7	5.0	0.11	0.12	0.13		
			50m3/h	4.7	5.3	5.9	0.10	0.11	0.12		
			60m3/h	5.5	6.4	7.4	0.10	0.11	0.13		
			70m3/h	6.3	7.4	8.6	0.09	0.11	0.13		
			80m3/h	7.2	8.9	10.7	0.09	0.12	0.14		
HBD-3318KCSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.5	3.7	4.0	0.12	0.13	0.14	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.9	4.3	4.7	0.10	0.11	0.12		
			50m3/h	4.0	4.6	5.2	0.08	0.10	0.11		
			60m3/h	4.1	5.0	5.9	0.07	0.09	0.10		
			80m3/h	5.2	6.9	8.8	0.07	0.09	0.11		
			100m3/h	6.6	10.5	14.7	0.07	0.11	0.15		
HBD-3318KCSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.1	5.0	5.9	0.07	0.09	0.10	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.0	6.8	8.7	0.07	0.09	0.11		
			100m3/h	6.3	10.2	14.4	0.07	0.11	0.15		
			120m3/h	9.3	16.1	23.5	0.08	0.14	0.20		
			145m3/h	11.3	20.5	30.3	0.08	0.15	0.21		
			160m3/h	17.1	27.2	37.9	0.11	0.17	0.24		
HBD-3318KCSK-J HBD-3318LCSK-JP HBD-3318KCSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.7	3.9	4.1	0.13	0.13	0.14	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.1	4.4	4.8	0.11	0.11	0.12		
			50m3/h	4.5	4.9	5.5	0.09	0.10	0.11		
			60m3/h	5.2	5.9	6.7	0.09	0.10	0.12		
			70m3/h	6.0	7.2	8.4	0.09	0.11	0.12		
			80m3/h	7.3	8.7	10.2	0.10	0.11	0.13		
HBD-3318KCSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.1	3.2	3.4	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.3	3.6	4.0	0.09	0.09	0.10		
			50m3/h	3.5	4.2	4.9	0.07	0.09	0.10		
			60m3/h	4.2	4.8	5.5	0.07	0.08	0.10		
			80m3/h	4.9	6.6	8.4	0.07	0.09	0.11		
			100m3/h	7.0	10.9	15.0	0.07	0.11	0.15		
HBD-3322KCSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.8	3.9	3.9	0.13	0.13	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.2	4.4	4.5	0.11	0.11	0.12		
			50m3/h	4.7	4.9	5.1	0.10	0.10	0.11		
			60m3/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			70m3/h	6.1	6.7	7.1	0.09	0.10	0.11		
			80m3/h	7.2	7.8	8.5	0.09	0.10	0.11		
HBD-3322KCSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.4	3.5	3.6	0.12	0.12	0.12	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.8	4.1	4.3	0.10	0.11	0.11		
			50m3/h	4.0	4.2	4.4	0.08	0.09	0.09		
			60m3/h	4.1	4.5	4.9	0.07	0.08	0.09		
			80m3/h	5.2	5.9	6.8	0.07	0.08	0.09		
			100m3/h	6.6	8.1	9.6	0.07	0.09	0.10		
HBD-3322KCSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	4.4	4.8	0.07	0.08	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.0	5.8	6.7	0.07	0.08	0.09		
			100m3/h	6.3	7.5	8.9	0.07	0.08	0.09		
			120m3/h	9.0	11.3	13.9	0.08	0.10	0.12		
			145m3/h	12.9	16.8	20.6	0.09	0.12	0.15		
			160m3/h	16.8	22.3	28.1	0.11	0.14	0.18		
HBD-3322KCSK-J HBD-3322LCSK-JP HBD-3322KCSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.7	3.8	3.8	0.13	0.13	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.9	4.1	4.3	0.10	0.11	0.11		
			50m3/h	4.6	4.8	5.0	0.10	0.10	0.10		
			60m3/h	5.2	5.6	5.9	0.09	0.10	0.10		
			70m3/h	6.1	6.6	7.0	0.09	0.10	0.10		
			80m3/h	7.3	7.9	8.6	0.10	0.10	0.11		
HBD-3322KCSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.2	3.3	3.4	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.2	3.4	3.5	0.08	0.09	0.09		
			50m3/h	3.6	3.8	4.0	0.08	0.08	0.08		
			60m3/h	3.8	4.2	4.6	0.07	0.07	0.08		
			80m3/h	5.0	5.8	6.6	0.07	0.08	0.09		
			100m3/h	6.5	8.1	9.7	0.07	0.09	0.10		
HBD-3322KCSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	4.3	4.6	0.07	0.08	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.8	5.4	6.1	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	6.6	8.0	9.5	0.07	0.08	0.10		
			120m3/h	8.7	11.3	14.1	0.08	0.10	0.12		
			145m3/h	12.8	16.9	20.8	0.09	0.12	0.15		
			160m3/h	16.6	22.5	28.5	0.11	0.15	0.18		
HBD-3324KCSK-JMP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.8	3.9	3.9	0.13	0.13	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.2	4.4	4.5	0.11	0.11	0.12		
			50m3/h	4.7	4.9	5.1	0.10	0.10	0.11		
			60m3/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			70m3/h	6.1	6.7	7.1	0.09	0.10	0.11		
			80m3/h	7.2	7.8	8.5	0.09	0.10	0.11		
HBD-3324KCSKJ2MP	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.4	3.5	3.6	0.12	0.12	0.12	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.8	4.1	4.3	0.10	0.11	0.11		
			50m3/h	4.0	4.2	4.4	0.08	0.09	0.09		
			60m3/h	4.1	4.5	4.9	0.07	0.08	0.09		
			80m3/h	5.2	5.9	6.8	0.07	0.08	0.09		
			100m3/h	6.6	8.1	9.6	0.07	0.09	0.10		
HBD-3324KCSKJ3MP	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	4.4	4.8	0.07	0.08	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	5.0	5.8	6.7	0.07	0.08	0.09		
			100m3/h	6.3	7.5	8.9	0.07	0.08	0.09		
			120m3/h	9.0	11.3	13.9	0.08	0.10	0.12		
			145m3/h	12.9	16.8	20.6	0.09	0.12	0.15		
			160m3/h	16.8	22.3	28.1	0.11	0.14	0.18		
HBD-3324LCSK-JP HBD-3324KCSK-JP	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.7	3.8	3.8	0.13	0.13	0.13	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.9	4.1	4.3	0.10	0.11	0.11		
			50m3/h	4.6	4.8	5.0	0.10	0.10	0.10		
			60m3/h	5.2	5.6	5.9	0.09	0.10	0.10		
			70m3/h	6.1	6.6	7.0	0.09	0.10	0.10		
			80m3/h	7.3	7.9	8.6	0.10	0.10	0.11		
HBD-3324KCSKJ2P	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.2	3.3	3.4	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	3.2	3.4	3.5	0.08	0.09	0.09		
			50m3/h	3.6	3.8	4.0	0.08	0.08	0.08		
			60m3/h	3.8	4.2	4.6	0.07	0.07	0.08		
			80m3/h	5.0	5.8	6.6	0.07	0.08	0.09		
			100m3/h	6.5	8.1	9.7	0.07	0.09	0.10		
HBD-3324KCSKJ3P	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	4.3	4.6	0.07	0.08	0.08	B-2	自己適合宣言書
			80m3/h	4.8	5.4	6.1	0.06	0.07	0.08		
			100m3/h	6.6	8.0	9.5	0.07	0.08	0.10		
			120m3/h	8.7	11.3	14.1	0.08	0.10	0.12		
			145m3/h	12.8	16.9	20.8	0.09	0.12	0.15		
			160m3/h	16.6	22.5	28.5	0.11	0.15	0.18		
FBD-3314KCSK-J	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	5.2	5.3	5.3	0.18	0.18	0.18	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	5.8	5.9	6.0	0.15	0.15	0.15		
			50m3/h	6.3	6.5	6.6	0.13	0.13	0.14		
			60m3/h	7.1	7.3	7.5	0.12	0.13	0.13		
			70m3/h	8.1	8.5	8.9	0.12	0.13	0.13		
			80m3/h	9.7	10.1	10.4	0.13	0.13	0.13		
BBD-3309ACSK-JM	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	5.7	5.8	5.9	0.19	0.20	0.20	B-2	自己適合宣言書
			40 m3/h	6.9	7.1	7.3	0.18	0.18	0.19		
			50 m3/h	8.0	8.2	8.5	0.16	0.17	0.17		
			60 m3/h	9.5	9.9	10.2	0.16	0.17	0.17		
			70 m3/h	11.2	11.6	12.0	0.16	0.17	0.18		
			80 m3/h	12.8	13.2	13.7	0.16	0.17	0.18		
FBD-3314KCSK-J2	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.2	4.3	4.4	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.6	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
			50m3/h	4.9	5.2	5.5	0.10	0.11	0.11		
			60m3/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			80m3/h	7.9	8.6	9.3	0.10	0.11	0.12		
			100m3/h	9.5	10.6	11.8	0.10	0.11	0.12		
BBD-3311ACSK-J2	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.9	4.0	4.1	0.13	0.14	0.14	B-2	自己適合宣言書
			40 m3/h	4.8	5.0	5.3	0.12	0.13	0.14		
			50 m3/h	6.0	6.4	6.7	0.12	0.13	0.14		
			60 m3/h	7.2	7.6	8.1	0.12	0.13	0.14		
			80 m3/h	9.0	10.1	11.2	0.12	0.13	0.14		
			100 m3/h	11.0	12.8	14.4	0.11	0.13	0.15		

東邦ガス型番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	消費電力(W)			比消費電力(W/(m3/h))			性能確認区分	認証マーク
				10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
BBD-3311ACSKJ2M	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.9	4.0	4.1	0.13	0.14	0.14	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.8	5.0	5.3	0.12	0.13	0.14		
			50m3/h	6.0	6.4	6.7	0.12	0.13	0.14		
			60m3/h	7.2	7.6	8.1	0.12	0.13	0.14		
			80m3/h	9.0	10.1	11.2	0.12	0.13	0.14		
			100m3/h	11.0	12.8	14.4	0.11	0.13	0.15		
BBD-3309ACSKJ2M	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	50m3/h	6.0	6.4	6.7	0.12	0.13	0.14	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	7.2	7.6	8.1	0.12	0.13	0.14		
			80m3/h	9.0	10.1	11.2	0.12	0.13	0.14		
			100m3/h	11.0	12.8	14.4	0.11	0.13	0.15		
BBD-3311ACSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.2	4.6	4.6	0.09	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.1	5.7	5.7	0.09	0.10	0.10		
			80m3/h	6.7	7.8	8.7	0.09	0.10	0.11		
			100m3/h	8.9	10.4	11.9	0.09	0.11	0.12		
			120m3/h	11.0	13.0	15.1	0.10	0.11	0.13		
			145m3/h	14.5	17.7	21.8	0.10	0.13	0.16		
FBD-3314KCSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	5.2	5.5	5.8	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.7	6.1	6.4	0.10	0.11	0.11		
			80m3/h	7.1	7.6	8.1	0.09	0.10	0.11		
			100m3/h	9.1	10.1	11.2	0.10	0.11	0.12		
			120m3/h	11.8	12.9	14.3	0.10	0.11	0.12		
			145m3/h	15.0	16.9	20.3	0.11	0.12	0.14		
FBD-3322KCSK-J	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.8	4.9	4.9	0.16	0.17	0.17	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	5.3	5.4	5.5	0.14	0.14	0.14		
			50m3/h	6.0	6.2	6.4	0.12	0.13	0.13		
			60m3/h	6.7	6.9	7.1	0.12	0.12	0.12		
			70m3/h	7.6	7.8	8.1	0.11	0.12	0.12		
			80m3/h	9.0	9.6	10.0	0.12	0.12	0.13		
FBD-3322KCSK-J2	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.2	4.3	4.4	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.4	4.5	4.6	0.11	0.12	0.12		
			50m3/h	4.9	5.1	5.3	0.10	0.11	0.11		
			60m3/h	5.3	5.7	6.0	0.09	0.10	0.10		
			80m3/h	6.9	7.6	8.3	0.09	0.10	0.11		
			100m3/h	9.1	10.7	11.8	0.10	0.11	0.12		
FBD-3322KCSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.7	4.9	5.1	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.1	5.4	5.7	0.09	0.09	0.10		
			80m3/h	6.2	6.9	7.6	0.08	0.09	0.10		
			100m3/h	6.9	7.9	8.9	0.07	0.08	0.09		
			120m3/h	10.0	12.2	14.5	0.09	0.11	0.13		
			145m3/h	13.9	17.2	20.4	0.10	0.12	0.15		
BBD-3309KCSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80 m3/h	6.7	7.8	8.7	0.14	0.16	0.18	B-2	自己適合宣言書
			100 m3/h	8.9	10.4	11.9	0.15	0.18	0.20		
			120 m3/h	11.0	13.0	15.1	0.14	0.17	0.19		
			145 m3/h	14.5	17.7	21.8	0.15	0.18	0.22		
BBD-3311ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50 m3/h	4.2	4.6	4.6	0.09	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60 m3/h	5.1	5.7	5.7	0.09	0.10	0.10		
			80 m3/h	6.7	7.8	8.7	0.09	0.10	0.11		
			100 m3/h	8.9	10.4	11.9	0.09	0.11	0.12		
			120 m3/h	11.0	13.0	15.1	0.10	0.11	0.13		
			145 m3/h	14.5	17.7	21.8	0.10	0.13	0.16		
BBD-3309ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80 m3/h	6.7	7.8	8.7	0.09	0.10	0.11	B-2	自己適合宣言書
			100 m3/h	8.9	10.4	11.9	0.09	0.11	0.12		
			120 m3/h	11.0	13.0	15.1	0.10	0.11	0.13		
			145 m3/h	14.5	17.7	21.8	0.10	0.13	0.16		
BBD-4111ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50 m3/h	4.2	4.6	4.6	0.09	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60 m3/h	5.1	5.7	5.7	0.09	0.10	0.10		
			80 m3/h	6.7	7.8	8.7	0.09	0.10	0.11		
			100 m3/h	8.9	10.4	11.9	0.09	0.11	0.12		
			120 m3/h	11.0	13.0	15.1	0.10	0.11	0.13		
			145 m3/h	14.5	17.7	21.8	0.10	0.13	0.16		
BBD-4109ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80 m3/h	6.7	7.8	8.7	0.09	0.10	0.11	B-2	自己適合宣言書
			100 m3/h	8.9	10.4	11.9	0.09	0.11	0.12		
			120 m3/h	11.0	13.0	15.1	0.10	0.11	0.13		
			145 m3/h	14.5	17.7	21.8	0.10	0.13	0.16		
FBD-4116ACSK-J2	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12		
			50m3/h	5.0	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11		
			60m3/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			80m3/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11		
			100m3/h	9.2	10.3	11.7	0.10	0.11	0.12		
FBD-4116ACSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.7	5.0	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
			80m3/h	6.4	7.0	7.7	0.08	0.09	0.10		
			100m3/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
			120m3/h	10.6	13.0	15.6	0.09	0.11	0.13		
			145m3/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15		
FBD-4116ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.7	5.0	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
			80m3/h	6.4	7.0	7.7	0.08	0.09	0.10		
			100m3/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
			120m3/h	10.6	13.0	15.6	0.09	0.11	0.13		
			145m3/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15		
FBD-4121ACSK-J2	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.0	4.3	4.3	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.2	4.4	4.6	0.11	0.12	0.12		
			50m3/h	4.9	5.1	5.2	0.10	0.11	0.11		
			60m3/h	5.2	5.6	6.0	0.09	0.10	0.10		
			80m3/h	6.9	7.5	8.3	0.09	0.10	0.11		
			100m3/h	9.2	10.7	11.7	0.10	0.11	0.12		
FBD-4121ACSK-J3	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.7	4.9	5.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.0	5.3	5.6	0.09	0.09	0.10		
			80m3/h	6.2	6.9	7.6	0.08	0.09	0.10		
			100m3/h	6.8	7.7	8.8	0.07	0.08	0.09		
			120m3/h	10.0	12.2	14.4	0.09	0.11	0.12		
			145m3/h	13.9	17.1	20.4	0.10	0.12	0.15		
FBD-4121ACSKJ3M	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.7	4.9	5.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.0	5.3	5.6	0.09	0.09	0.10		
			80m3/h	6.2	6.9	7.6	0.08	0.09	0.10		
			100m3/h	6.8	7.7	8.8	0.07	0.08	0.09		
			120m3/h	10.0	12.2	14.4	0.09	0.11	0.12		
			145m3/h	13.9	17.1	20.4	0.10	0.12	0.15		
FBD-4124ACSK-JV	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.7	4.8	4.9	0.16	0.16	0.17	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	5.3	5.4	5.5	0.14	0.14	0.14		
			50m3/h	6.0	6.2	6.3	0.12	0.13	0.13		
			60m3/h	6.6	6.8	7.1	0.11	0.12	0.12		
			70m3/h	7.4	7.7	8.0	0.11	0.11	0.12		
			80m3/h	9.0	9.6	10.0	0.12	0.12	0.13		
FBD-4124ACSKJ2V	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	4.0	4.3	4.3	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合宣言書
			40m3/h	4.2	4.5	4.6	0.11	0.12	0.12		
			50m3/h	4.9	5.1	5.2	0.10	0.11	0.11		
			60m3/h	5.2	5.6	6.0	0.09	0.10	0.10		
			80m3/h	6.9	7.5	8.3	0.09	0.10	0.11		
			100m3/h	9.2	10.7	11.7	0.10	0.11	0.12		
FBD-4124ACSKJ3V	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	50m3/h	4.7	4.9	5.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
			60m3/h	5.0	5.3	5.6	0.09	0.09	0.10		
			80m3/h	6.2	6.9	7.6	0.08	0.09	0.10		
			100m3/h	6.8	7.7	8.8	0.07	0.08	0.09		
			120m3/h	10.0	12.2	14.4	0.09	0.11	0.12		
			145m3/h	13.9	17.1	20.4	0.10	0.12	0.15		

※ DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
設計風量時の比消費電力を用いる場合は、ダクト相当長10m、20m、30mの値を選択する。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

文書番号　：　２０１６－Ｄ００２
発行者の名称　：　リンナイ株式会社
発行者の住所　：　名古屋市中川区福住町２の２６

宣言の対象　：　浴室暖房乾燥機
（付表 No. THGY0004-20241021：東邦ガス株式会社より公開）

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

＜ＪＩＳ番号＞	＜規格名称＞	＜発行日＞
JIS C 9603	換気扇	2006 年 3 月 25 日

※性能項目：消費電力、風量・風圧特性（24 時間換気機能使用時）

追加情報　：
弊社は、ISO/IEC17025 に準じた試験体制および ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。
・ 試験成績書
・ ISO9001 登録書

問合せ先　：　リンナイ株式会社　営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室
ＴＥＬ：０５２－３６１－８２８６

代表者又は代理者の署名：榊原 大十

発行日　：2024 年 10 月 7 日
発行場所　：リンナイ株式会社　開発本部 第 1 商品開発部
役職名・氏名　：第 1 商品開発部長　榊原　大十

この文書は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号　：　２１ＪＴＷ－００９

発行者の名称　：株式会社ノーリツ
発行者の住所　：兵庫県神戸市中央区江戸町９３番地

宣言の対象　：温水式浴室暖房乾燥機　(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求に適合している

＜JIS 番号＞		＜最新改正年月日＞
JIS C 9603	換気扇　【性能：消費電力】	2006 年 3 月 25 日

追加情報　：弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。
・ ISO9001 登録書

問合せ先：株式会社ノーリツ　コンタクトセンター内　お客様相談センター
TEL：0120-911-026　（　携帯電話からは　0570-064-910　）
※音声ガイダンスが流れますので、３番を押してください。
FAX：078-921-5656

代表者の署名　：井上隆史

発行日　：2021 年 8 月 24 日
発行場所　：株式会社ノーリツ　本社
役職名・氏名　：研究開発本部　常務執行役員　研究開発本部長
井上　隆史

この文章は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である